

北新醫院行動電源及私人充電設備管理辦法

一、目的

115.8.10 訂定

為維護院內用電及消防安全，降低行動電源及私人充電設備因鋰電池異常、過熱、短路或不當充電所造成之風險，特訂定本辦法。

二、適用範圍

本辦法適用於本院病人、家屬、訪客及工作人員攜入院內之行動電源，以及私人手機、遊戲機等設備之充電管理。

三、管理原則

（一）本院住院須知已明定，為維護病房安全，禁止病人使用私人電器用品；封閉病房病人不得使用手機，通訊需求以院方提供之公用電話為原則。

（二）行動電源內含鋰電池，具有過熱、短路、膨脹及燃燒等風險，院內採限制攜帶及使用原則。

（三）私人設備如有充電需要，應依身分別及本辦法規定辦理，不得任意使用院內插座或行動電源充電。

四、病人管理

（一）病人禁止攜帶及持有行動電源。

（二）病人不得自行持有手機或使用行動電源為私人設備充電。

（三）經本院允許使用之遊戲機或其他私人設備，應依病房管理規定辦理；需充電時，由護理站保管並代為充電，病人不得自行充電。

（四）發現病人攜有行動電源時，由工作人員代為保管，並通知家屬儘速帶回。

五、家屬及訪客管理

（一）家屬及訪客得攜帶行動電源進入院內，但原則不得於院內自行使用。

（二）因必要需求需使用行動電源為手機或其他設備充電時，應先告知工作人員，由工作人員確認設備外觀及使用環境無明顯安全疑慮後，始得使用。

（三）不得使用院內插座為私人行動電源充電。

（四）行動電源使用期間應由使用人自行留意，不得放置於不易散熱處，亦不得靠近氧氣設備、易燃物品或其他具有火災危險之處所。

（五）使用完畢應立即收妥，隨身攜帶，不得將行動電源留置於院內。

六、工作人員管理

（一）工作人員攜帶之私人行動電源，原則不得於院內使用；因工作或必要需求需使用者，應經單位主管確認允許。

（二）不得使用院內插座為私人行動電源充電。

（三）工作人員使用院內插座直接為手機充電時，手機及充電設備應置於本人視線可及範圍內。

（四）充電期間因工作需要暫時離開座位或充電場所時，應請其他工作人員代為留意；無人可代為留意時，應停止充電並拔除充電設備。

（五）不得於無人留意之情形下持續充電，亦不得於下班後、夜間無人處所或其他無法即時發現異常之情況下充電。

七、設備安全要求

有下列情形之一者，不得於院內使用或充電：

（一）行動電源、手機、遊戲機或充電器有破損、變形、膨脹、漏液等情形。

（二）充電線材有破損、裸露、接頭鬆動或其他異常。

（三）設備使用或充電時有異常發熱、異味、冒煙或異常聲響。

（四）行動電源產品標示不清或有其他明顯安全疑慮。

（五）曾有浸水、嚴重摔落或其他可能造成電池損壞，並有異常情形者。

八、充電安全

（一）充電設備周圍應保持通風及散熱，不得以衣物、紙張、棉被或其他物品覆蓋。

（二）不得於病床、沙發等易燃或不易散熱之表面進行充電。

（三）不得擅自使用延長線、多孔轉接器或其他方式增加插座負載。

（四）充電完成後應拔除充電器，不得長時間持續連接電源。

（五）充電或使用期間發現異常發熱、膨脹、異味、冒煙等情形，應立即停止使用並通知工作人員處理。

九、異常事件處理

（一）發現行動電源或其他充電設備異常時，應立即停止使用；如已發生冒煙、起火等情形，應優先維護病人及人員安全，並依本院火災緊急災害應變計畫處理。

(二) 異常設備於安全狀況許可下應予隔離，避免其他人員再次使用；後續由所有人攜離院區或依院內相關規定處理。

(三) 因行動電源或充電設備造成火災、受傷或其他異常事件者，應依本院異常事件通報相關規定辦理。

十、權責

(一) 各病房護理站：負責病人、家屬及訪客之宣導、使用確認及病房內安全管理。

(二) 行政室：負責一樓大廳及會客區使用私人行動電源之確認。

(三) 各單位主管：負責所屬工作人員使用私人行動電源之確認及管理。

(四) 全體工作人員：應遵守本辦法，並於發現病人、家屬或訪客有不當使用情形時予以勸止。

十一、附則

本辦法經核定後實施，修正時亦同。

附件一、行動電源安全辨識與使用注意事項

1. 商品檢驗標識：

 R30001	確認產品本體具有 BSMI 商品檢驗標識及識別號碼。圖示中的「R30001」僅為格式範例，實際字號依產品及廠商而異。必要時可至可至標準檢驗局網站輸入產品所標示之 R 字號查詢確認。
---	--

2. 標示完整性：確認廠商名稱、型號、額定容量、輸入／輸出電壓電流、安全注意事項等資訊清楚完整。

3. 外觀檢查：避免使用已膨脹、破裂、變形、漏液、膠合粗糙，或有異味、異常發熱等情形的產品。

二、使用注意事項

1. 使用前先檢查外觀；如曾遭重摔、碰撞、進水，或出現異常發熱、異味、冒煙、膨脹等情形，應立即停止使用。

2. 充電時應置於通風、乾燥且可觀察之處，避免在床鋪、棉被、紙張等易燃物附近充電。

3. 使用符合產品規格的充電器及充電線，不任意改裝、拆解或使用來源不明的配件。